

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO Nº 004/2024/SME-PE

Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cariré e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 46, de 01 de abril de 2024, a fim de realizar os procedimentos da Sessão de Pregão acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 004/2024/SME-PE, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 004/2024/SME-PE.

**Modo de disputa: Aberto e fechado**

**Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 01 (UMA) CÂMARA DE CONGELADOS E 01 (UMA) CÂMARA DE FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE**

O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas.

**PROPOSTAS RECEBIDAS**

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
11.442.327/0001-30	RENATA VON STEIN - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	SIM	113.066,00	10/04/2024 13:28:09
17.134.673/0001-37	ENGEPAR COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	SIM	113.066,00	16/04/2024 13:30:41
20.375.092/0001-00	S W DE LIMA CARDOSO	SIM	113.066,00	17/04/2024 14:02:13
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS	SIM	113.066,00	17/04/2024 19:19:07
97.545.946/0001-75	J 2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	97.000,00	18/04/2024 07:57:40

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.



**item 1 - Câmara Frigorífica/Fria Modular Para Congelados 4,60 X 4,90 Metros**

**Proposta:** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo(a) pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
20.375.092/0001-00	S W DE LIMA CARDOSO	NÃO	SIM	1.0	56.533,00	56.533,00	17/04/2024 14:02:13
<p><b>Marca:</b> ENGEPAR <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> câmara frigorífica <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificações Técnicas da Câmara Frigorífica/Fria Modular Para Congelados 4,60 X 4,90 Metros: Painéis: 4 x 4 Dados técnicos Dimensões externas (CxLxA): 4,60 X 4,90 X 2,65 metros Dimensões internas (CxLxA): 4,30 X 4,6 X 2,30 metros Faixa de temperatura: 0°C a -18°C Isolamento: painéis isotérmicos, espessura 150mm EPS (Poliestireno) revestidos com chapas de aço. Piso: 150mm EPS (Poliestireno), Lona e Asfalto frio inclusos na câmara + camada de aproximadamente 5cm de concreto ou cimento por conta do cliente. OBS: O piso sólido de concreto ou cimento isolado com placas de isopor (EPS) é muito mais duradouro do que o piso feito com painel isotérmico, o piso feito com painel que é o mesmo material utilizado nas paredes da câmara normalmente pode amassar em casos de impactos de produtos pesados, por esse motivo optamos por comercializar essa câmara fria modular com piso de concreto ou cimento, mas caso haja preferência por piso feito de painel isotérmico podemos fornecer também, podendo haver alguma divergência no valor final da câmara fria. Porta: giratória com abertura para o lado direito, injetada de poliuretano, 0,80 X 1,80 metros, 4 batentes e fechadura com Chave (garantindo maior segurança para os seus produtos). -Com acionamento interno da porta Unidade condensadora: ELGIN Capacidade: 5683 Kcal/h Tensão: 220V trifásico Evaporador: 5 moto ventilador, diâmetro 254 mm Vazão do evaporador: 4621 m³/h Degelo: elétrico Iluminação: LED Itens inclusos do produto: Cantoneiras externas tipo L (40x190) mm Cantoneiras internas tipo L (40x40) mm Perfil U (40x150x40) mm Poliestireno (EPS) / Lona plástica / Asfalto frio Adesivo selante poliuretano (PUR) Fixação com rebites Cano de PVC c/ joelhos de PVC para dreno Válvula solenoide Válvula de expansão termostática c/ orifício Separador de líquido Separador de óleo Vergalhão para fixação do evaporador Sifão de cobre para o evaporador Porcas forjadas Tubulação de cobre para linha de sucção 5,0 metros Tubulação de cobre para linha de líquido 5,0 metros Quadro de comando Canaleta de acabamento Iluminação: LED</p>							
11.442.327/0001-30	RENATA VON STEIN - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	SIM	SIM	1.0	56.533,00	56.533,00	10/04/2024 13:28:09
<p><b>Marca:</b> propria <b>Fabricante:</b> proprias <b>Modelo / Versão:</b> propria <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Câmara Frigorífica/Fria Modular Para Congelados 4,60 X 4,90 Metros: Painéis: 4 x 4 Dados técnicos Dimensões externas (CxLxA): 4,60 X 4,90 X 2,65 metros Dimensões internas (CxLxA): 4,30 X 4,6 X 2,30 metros Faixa de temperatura: 0°C a -18°C Isolamento: painéis isotérmicos, espessura 150mm EPS (Poliestireno) revestidos com chapas de aço. Piso: 150mm EPS (Poliestireno), Lona e Asfalto frio inclusos na câmara + camada de aproximadamente 5cm de concreto ou cimento por conta do cliente. OBS: O piso sólido de concreto ou cimento isolado com placas de isopor (EPS) é muito mais duradouro do que o piso feito com painel isotérmico, o piso feito com painel que é o mesmo material utilizado nas paredes da</p>							



câmara normalmente pode amassar em casos de impactos de produtos pesados, por esse motivo optamos por comercializar essa câmara fria modular com piso de concreto ou cimento, mas caso haja preferência por piso feito de painel isotérmico podemos fornecer também, podendo haver alguma divergência no valor final da câmara fria. Porta: giratória com abertura para o lado direito, injetada de poliuretano, 0,80 X 1,80 metros, 4 batentes e fechadura com Chave (garantindo maior segurança para os seus produtos). -Com acionamento interno da porta Unidade condensadora: ELGIN Capacidade: 5683 Kcal/h Tensão: 220V trifásico Evaporador: 5 moto ventilador, diâmetro 254 mm Vazão do evaporador: 4621 m³/h Degelo: elétrico Iluminação: LED Itens inclusos do produto: Cantoneiras externas tipo L (40x190) mm Cantoneiras internas tipo L (40x40) mm Perfil U (40x150x40) mm Poliestireno (EPS) / Lona plástica / Asfalto frio Adesivo selante poliuretano (PUR) Fixação com rebites Cano de PVC c/ joelhos de PVC para dreno Válvula solenoide Válvula de expansão termostática c/ orifício Separador de líquido Separador de óleo Vergalhão para fixação do evaporador Sifão de cobre para o evaporador Porcas forjadas Tubulação de cobre para linha de sucção 5,0 metros Tubulação de cobre para linha de líquido 5,0 metros Quadro de comando Canaleta de acabamento Iluminação: LED



97.545.946/0001-75	J 2 CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1.0	48.000,00	48.000,00	18/04/2024 07:57:40
--------------------	---------------------------------	-----	-----	-----	-----------	-----------	------------------------



Fl. 689

	<p><b>Marca:</b> própria  <b>Fabricante:</b> --  <b>Modelo / Versão:</b> --  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificações Técnicas da Câmara Frigorífica/Fria Modular Para Congelados 4,60 X 4,90 Metros: Painéis: 4 x 4 Dados técnicos Dimensões externas (CxLxA): 4,60 X 4,90 X 2,65 metros Dimensões internas (CxLxA): 4,30 X 4,6 X 2,30 metros Faixa de temperatura: 0°C a -18°C Isolamento: painéis isotérmicos, espessura 150mm EPS (Poliestireno) revestidos com chapas de aço. Piso: 150mm EPS (Poliestireno), Lona e Asfalto frio inclusos na câmara + camada de aproximadamente 5cm de concreto ou cimento por conta do cliente. OBS: O piso sólido de concreto ou cimento isolado com placas de isopor (EPS) é muito mais duradouro do que o piso feito com painel isotérmico, o piso feito com painel que é o mesmo material utilizado nas paredes da câmara normalmente pode amassar em casos de impactos de produtos pesados, por esse motivo optamos por comercializar essa câmara fria modular com piso de concreto ou cimento, mas caso haja preferência por piso feito de painel isotérmico podemos fornecer também, podendo haver alguma divergência no valor final da câmara fria. Porta: giratória com abertura para o lado direito, injetada de poliuretano, 0,80 X 1,80 metros, 4 batentes e fechadura com Chave (garantindo maior segurança para os seus produtos). -Com acionamento interno da porta Unidade condensadora: ELGIN Capacidade: 5683 Kcal/h Tensão: 220V trifásico Evaporador: 5 moto ventilador, diâmetro 254 mm Vazão do evaporador: 4621 m³/h Degelo: elétrico Iluminação: LED Itens inclusos do produto: Cantoneiras externas tipo L (40x190) mm Cantoneiras internas tipo L (40x40) mm Perfil U (40x150x40) mm Poliestireno (EPS) / Lona plástica / Asfalto frio Adesivo selante poliuretano (PUR) Fixação com rebites Cano de PVC c/ Joelhos de PVC para dreno Válvula solenoide Válvula de expansão termostática c/ orifício Separador de líquido Separador de óleo Vergalhão para fixação do evaporador Sifão de cobre para o evaporador Porcas forjadas Tubulação de cobre para linha de sucção 5,0 metros Tubulação de cobre para linha de líquido 5,0 metros Quadro de comando Canaleta de acabamento Iluminação: LED</p>							
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS	SIM	SIM	1.0	56.533,00	56.533,00		17/04/2024 19:19:07
	<p><b>Marca:</b> PRÓPRIO  <b>Fabricante:</b> PRÓPRIO  <b>Modelo / Versão:</b> PRÓPRIO  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificações Técnicas da Câmara Frigorífica/Fria Modular Para Congelados 4,60 X 4,90 Metros: Painéis: 4 x 4 Dados técnicos Dimensões externas (CxLxA): 4,60 X 4,90 X 2,65 metros Dimensões internas (CxLxA): 4,30 X 4,6 X 2,30 metros Faixa de temperatura: 0°C a -18°C Isolamento: painéis isotérmicos, espessura 150mm EPS (Poliestireno) revestidos com chapas de aço. Piso: 150mm EPS (Poliestireno), Lona e Asfalto frio inclusos na câmara + camada de aproximadamente 5cm de concreto ou cimento por conta do cliente. OBS: O piso sólido de concreto ou cimento isolado com placas de isopor (EPS) é muito mais duradouro do que o piso feito com painel isotérmico, o piso feito com painel que é o mesmo material utilizado nas paredes da câmara normalmente pode amassar em casos de impactos de produtos pesados, por esse motivo optamos por comercializar essa câmara fria modular com piso de concreto ou cimento, mas caso haja preferência por piso feito de painel isotérmico podemos fornecer também, podendo haver alguma divergência no valor final da câmara fria. Porta: giratória com abertura para o lado direito, injetada de poliuretano, 0,80 X 1,80 metros, 4 batentes e fechadura com Chave (garantindo maior segurança para os seus produtos). -Com acionamento interno da porta Unidade condensadora: ELGIN Capacidade: 5683 Kcal/h Tensão: 220V trifásico Evaporador: 5 moto ventilador, diâmetro 254 mm Vazão do evaporador: 4621 m³/h Degelo: elétrico Iluminação: LED Itens inclusos do produto: Cantoneiras externas tipo L (40x190) mm Cantoneiras internas tipo L (40x40) mm Perfil U (40x150x40) mm Poliestireno (EPS) / Lona plástica / Asfalto frio Adesivo selante poliuretano (PUR) Fixação com rebites Cano de PVC c/ Joelhos de PVC para dreno Válvula solenoide Válvula de expansão termostática c/ orifício Separador de líquido Separador de óleo Vergalhão para fixação do evaporador Sifão de cobre para o evaporador Porcas forjadas Tubulação de cobre para linha de sucção 5,0 metros Tubulação de cobre para linha de líquido 5,0 metros Quadro de comando Canaleta de acabamento Iluminação: LED</p>							
17.134.673/0001-37	ENGEPAR COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	56.533,00	56.533,00		16/04/2024 13:30:41
	<p><b>Marca:</b> ENG  <b>Fabricante:</b> ENG  <b>Modelo / Versão:</b> CFM-C  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificações Técnicas da Câmara Frigorífica/Fria Modular Para Congelados 4,60 X 4,90 Metros: Painéis: 4 x 4 Dados técnicos Dimensões externas (CxLxA): 4,60 X 4,90 X 2,65 metros Dimensões internas (CxLxA): 4,30 X 4,6 X 2,30 metros Faixa de temperatura: 0°C a -18°C Isolamento: painéis isotérmicos, espessura 150mm EPS (Poliestireno) revestidos com chapas de aço. Piso: 150mm EPS (Poliestireno), Lona e Asfalto frio inclusos na câmara + camada de aproximadamente 5cm de concreto ou cimento por conta do cliente. OBS: O piso sólido de concreto ou cimento isolado com placas de isopor (EPS) é muito mais duradouro do que o piso feito com painel isotérmico, o piso feito com painel que é o mesmo material utilizado nas paredes da câmara normalmente pode amassar em casos de impactos de produtos pesados, por esse motivo optamos por comercializar essa câmara fria modular com piso de concreto ou cimento, mas caso haja preferência por piso feito de painel isotérmico podemos fornecer também, podendo haver alguma divergência no valor final da câmara fria. Porta: giratória com abertura para o lado direito, injetada de poliuretano, 0,80 X 1,80 metros, 4 batentes e fechadura com Chave (garantindo maior segurança para os seus produtos). -Com acionamento interno da porta Unidade condensadora: ELGIN Capacidade: 5683 Kcal/h Tensão: 220V trifásico Evaporador: 5 moto ventilador, diâmetro 254 mm Vazão do evaporador: 4621 m³/h Degelo: elétrico Iluminação: LED Itens inclusos do produto: Cantoneiras externas tipo L (40x190) mm Cantoneiras internas tipo L (40x40) mm Perfil U (40x150x40) mm Poliestireno (EPS) / Lona plástica / Asfalto frio Adesivo selante poliuretano (PUR) Fixação com rebites Cano de PVC c/ Joelhos de PVC para dreno Válvula solenoide Válvula de expansão termostática c/ orifício Separador de líquido Separador de óleo Vergalhão para fixação do evaporador Sifão de cobre para o evaporador Porcas forjadas Tubulação de cobre para linha de sucção 5,0 metros Tubulação de cobre para linha de líquido 5,0 metros Quadro de comando Canaleta de acabamento Iluminação: LED</p>							

**LANCES**

(Lances com \* na frente foram excluídos pelo(a) pregoeiro(a))

*(Handwritten signatures and initials)*

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
--------	-------------	----------	-------	-----------

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
FI. 690  
[assinatura]  
P.M CARIRÉ

[assinatura] [assinatura]

<b>Início</b>	<b>Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos</b>			<b>18/04/2024 09:31:17</b>
Lance registrado	Lance registrado	40.219.546/0001-52	48.359,0000	18/04/2024 09:38:32
Lance registrado	Lance registrado	20.375.092/0001-00	56.500,0000	18/04/2024 09:39:39
<b>Encerramento</b>	<b>Encerrada a disputa da etapa de lance aberto</b>			<b>18/04/2024 09:46:16</b>
<b>Início</b>	<b>Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 02:53)</b>			<b>18/04/2024 09:46:16</b>
<b>Encerramento</b>	<b>Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente</b>			<b>18/04/2024 09:49:09</b>
<b>Início</b>	<b>Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos</b>			<b>18/04/2024 09:49:09</b>
Classificado	Participante(s) classificado(s)	97.545.946/0001-75	48.000,0000	-
		40.219.546/0001-52	48.359,0000	0,75%
		20.375.092/0001-00	56.500,0000	17,71%
		11.442.327/0001-30	56.533,0000	17,78%
		20.375.092/0001-00	56.000,0000	
Lance	Lance de etapa fechada registrado	<b>P.M CARIRÉ</b>		18/04/2024 09:52:42
<b>Reinício</b>	<b>Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.</b>			<b>18/04/2024 09:54:10</b>
Classificado	Participante(s) classificado(s)	17.134.673/0001-37	56.533,0000	17,78%
<b>Encerramento</b>	<b>Encerrada a disputa da etapa de lance fechado</b>			<b>18/04/2024 09:59:09</b>
<b>Encerramento</b>	<b>Encerrada a fase de lances</b>			<b>18/04/2024 10:00:51</b>
Desclassificação	A licitante J 2 CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 97.545.946/0001-75, R\$ 48.000,00 foi desclassificada. Motivo: Não foi apresentada proposta readequada.			19/04/2024 16:52:42
<b>Convocação</b>	<b>Participante SAMPLA COMERCIO E SERVICOS inscrito no CNPJ/MF N° 40.219.546/0001-52, foi convocada.</b>			<b>19/04/2024 16:52:47</b>
Desclassificação	A licitante SAMPLA COMERCIO E SERVICOS inscrito no CNPJ/MF N° 40.219.546/0001-52, R\$ 48.359,00 foi desclassificada. Motivo: Não foi apresentado nenhuma proposta readequada.			22/04/2024 09:42:59
<b>Convocação</b>	<b>Participante S W DE LIMA CARDOSO inscrito no CNPJ/MF N° 20.375.092/0001-00, foi convocada.</b>			<b>22/04/2024 09:43:04</b>
Desclassificação	A licitante S W DE LIMA CARDOSO inscrito no CNPJ/MF N° 20.375.092/0001-00, R\$ 56.000,00 foi desclassificada. Motivo: Não foi apresentado nenhuma proposta readequada.			22/04/2024 14:23:21
<b>Convocação</b>	<b>Participante RENATA VON STEIN - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 11.442.327/0001-30, foi convocada.</b>			<b>22/04/2024 14:23:33</b>
Desclassificação	A licitante RENATA VON STEIN - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 11.442.327/0001-30, R\$ 56.533,00 foi desclassificada. Motivo: Não foi apresentado ou anexado nenhuma proposta readequada.			22/04/2024 16:54:34
<b>Convocação</b>	<b>Participante ENGEPAR COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no</b>			<b>22/04/2024</b>

**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**  
Fl. 691  
[assinatura]  
**P.M CARIRÉ**

	CNPJ/MF N° 17.134.673/0001-37, foi convocada.			16:54:41
Desclassificação	A licitante ENGEPAR COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 17.134.673/0001-37, R\$ 56.533,00 foi desclassificada. Motivo: Não foi apresentado proposta readequada			23/04/2024 11:11:30
Desclassificação	20.375.092/0001-00	56.000,0000		23/04/2024 11:21:02
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante S W DE LIMA CARDOSO inscrito no CNPJ/MF N° 20.375.092/0001-00, no valor de R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais)			23/04/2024 15:46:27
Habilitado	Habilitada a participante S W DE LIMA CARDOSO inscrito no CNPJ/MF N° 20.375.092/0001-00			24/04/2024 09:55:28
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante S W DE LIMA CARDOSO inscrito no CNPJ/MF N° 20.375.092/0001-00, no valor de R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais)			24/04/2024 09:57:22
Adjudicado	Adjudicado a participante S W DE LIMA CARDOSO inscrito no CNPJ/MF N° 20.375.092/0001-00 no valor de R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais)	20.375.092/0001-00	56.000,0000	24/04/2024 10:52:30
Homologado	Homologado a participante S W DE LIMA CARDOSO inscrito no CNPJ/MF N° 20.375.092/0001-00 no valor de R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais)	20.375.092/0001-00	56.000,0000	24/04/2024 10:52:54

**item 2 - Câmara Frigorífica/Fria Modular Para Resfriados 4,60 X 4,80 Metros**

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo(a) pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
20.375.092/0001-00	S W DE LIMA CARDOSO	NÃO	SIM	1.0	56.533,00	56.533,00	17/04/2024 14:02:13
	<p><b>Marca:</b> ENGEPAR  <b>Fabricante:</b> --  <b>Modelo / Versão:</b> câmara frigorífica  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Painéis: 4 x 4 Dimensões externas (CxLxA): 4,60 X 4,80 X 2,60 metros Dimensões internas (CxLxA): 4,40 X 4,60 X 2,35 metros Faixa de temperatura: 0°C a 10°C Isolamento: painéis isotérmicos, espessura 100mm EPS (Poliestireno) revestidos com chapas de aço. Piso: 100mm EPS (Poliestireno), Lona e Asfalto frio inclusos na câmara + camada de aproximadamente 5cm de concreto ou cimento por conta do cliente. OBS: O piso sólido de concreto ou cimento isolado com placas de isopor (EPS) é muito mais duradouro do que o piso feito com painel isotérmico, o piso feito com painel que é o mesmo material utilizado nas paredes da câmara normalmente pode amassar em casos de impactos de produtos pesados, por esse motivo optamos por comercializar essa câmara fria modular com piso de concreto ou cimento, mas caso haja preferência por piso feito de painel isotérmico podemos fornecer também, podendo haver alguma divergência no valor final da câmara fria. Porta: giratória com abertura para o lado direito, injetada de poliuretano, 0,80 X 1,80 metros, 4 batentes e fechadura com Chave (garantindo maior segurança para os seus produtos).-Com acionamento interno da porta Unidade condensadora: ELGIN Capacidade: 5115 Kcal/h Fluido refrigerante: R22 Tensão: 220V Trifásico Evaporador: 4 moto ventilador, diâmetro 254 mm Vazão do evaporador: 3658 m³/h Degelo: elétrico Iluminação: LED Itens inclusos do produto: Cantoneiras externas tipo L (40x140) mm Cantoneiras internas tipo L (40x40) mm Perfil U (40x100x40) mm Poliestireno (EPS) / Lona plástica / Asfalto frio Adesivo selante poliuretano (PUR) Fixação com rebites Cano de PVC c/ Joelhos de PVC para dreno Válvula solenoide Válvula de expansão termostática c/ orifício Filtro secador Visor de líquido Pressostato de alta e baixa pressão Vergalhão para fixação do evaporador Sifão de cobre para o evaporador Porcas forjadas tubulação de cobre para linha de líquido 5,0 metro tubulação de cobre para linha de sucção e 5,0 metros Quadro de comando Canaleta de acabamento Iluminação: LED</p>						
11.442.327/0001-30	RENATA VON STEIN - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	SIM	SIM	1.0	56.533,00	56.533,00	10/04/2024 13:28:09
	<p><b>Marca:</b> própria  <b>Fabricante:</b> próprias  <b>Modelo / Versão:</b> própria  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Painéis: 4 x 4 Dimensões externas (CxLxA):                      4,60 X 4,80 X 2,60 metros Dimensões                      internas (CxLxA): 4,40 X 4,60 X 2,35 metros                      Faixa de temperatura: 0°C a 10°C</p>						

**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**  
Fl. 692  
**P.M. CARIRÉ**

Isolamento: painéis isotérmicos, espessura 100mm EPS (Poliestireno) revestidos com chapas de aço. Piso: 100mm EPS (Poliestireno), Lona e Asfalto frio inclusos na câmara + camada de aproximadamente 5cm de concreto ou cimento por conta do cliente. OBS: O piso sólido de concreto ou cimento isolado com placas de isopor (EPS) é muito mais duradouro do que o piso feito com painel isotérmico, o piso feito com painel que é o mesmo material utilizado nas paredes da câmara normalmente pode amassar em casos de impactos de produtos pesados, por esse motivo optamos por comercializar essa câmara fria modular com piso de concreto ou cimento, mas caso haja preferência por piso feito de painel isotérmico podemos fornecer também, podendo haver alguma divergência no valor final da câmara fria. Porta: giratória com abertura para o lado direito, injetada de poliuretano, 0,80 X 1,80 metros, 4 batentes e fechadura com Chave (garantindo maior segurança para os seus produtos). -Com acionamento interno da porta Unidade condensadora: ELGIN Capacidade: 5115 Kcal/h Fluido refrigerante: R22 Tensão: 220V Trifásico Evaporador: 4 moto ventilador, diâmetro 254 mm Vazão do evaporador: 3658 m³/h Degelo: elétrico Iluminação: LED Itens inclusos do produto: Cantoneiras externas tipo L (40x140) mm Cantoneiras internas tipo L (40x40) mm Perfil U (40x100x40) mm Poliestireno (EPS) / Lona plástica / Asfalto frio Adesivo selante poliuretano (PUR) Fixação com rebites

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
FI. 693  
[assinatura]  
P.M CARIRÉ

[assinatura]



	<p>Cano de PVC c/ joelhos de PVC para dreno Válvula solenoide Válvula de expansão termostática c/ orifício Filtro secador Visor de líquido Pressostato de alta e baixa pressão Vergalhão para fixação do evaporador Sifão de cobre para o evaporador Porcas forjadas tubulação de cobre para linha de líquido 5,0 metros tubulação de cobre para linha de sucção e 5,0 metros Quadro de comando Canaleta de acabamento Iluminação: LED</p>									
97.545.946/0001-75	J 2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	SIM	SIM	1.0	49.000,00	49.000,00	18/04/2024 07:57:40			
	<p><b>Marca:</b> própria <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> -- <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Painéis: 4 x 4 Dimensões externas (CxLxA): 4,60 X 4,80 X 2,60 metros Dimensões internas (CxLxA): 4,40 X 4,60 X 2,35 metros Faixa de temperatura: 0°C a 10°C Isolamento: painéis isotérmicos, espessura 100mm EPS (Poliestireno) revestidos com chapas de aço. Piso: 100mm EPS (Poliestireno), Lona e Asfalto frio inclusos na câmara + camada de aproximadamente 5cm de concreto ou cimento por conta do cliente. OBS: O piso sólido de concreto ou cimento isolado com placas de isopor (EPS) é muito mais duradouro do que o piso feito com painel isotérmico, o piso feito com painel que é o mesmo material utilizado nas paredes da câmara normalmente pode amassar em casos de impactos de produtos pesados, por esse motivo optamos por comercializar essa câmara fria modular com piso de concreto ou cimento, mas caso haja preferência por piso feito de painel isotérmico podemos fornecer também, podendo haver alguma divergência no valor final da câmara fria. Porta: giratória com abertura para o lado direito, injetada de poliuretano, 0,80 X 1,80 metros, 4 batentes e fechadura com Chave (garantindo maior segurança para os seus produtos).-Com acionamento interno da porta Unidade condensadora: ELGIN Capacidade: 5115 Kcal/h Fluido refrigerante: R22 Tensão: 220V Trifásico Evaporador: 4 moto ventilador, diâmetro 254 mm Vazão do evaporador: 3658 m³/h Degelo: elétrico Iluminação: LED Itens inclusos do produto: Cantoneiras externas tipo L (40x140) mm Cantoneiras internas tipo L (40x40) mm Perfil U (40x100x40) mm Poliestireno (EPS) / Lona plástica / Asfalto frio Adesivo selante poliuretano (PUR) Fixação com rebites Cano de PVC c/ joelhos de PVC para dreno Válvula solenoide Válvula de expansão termostática c/ orifício Filtro secador Visor de líquido Pressostato de alta e baixa pressão Vergalhão para fixação do evaporador Sifão de cobre para o evaporador Porcas forjadas tubulação de cobre para linha de líquido 5,0 metro tubulação de cobre para linha de sucção e 5,0 metros Quadro de comando Canaleta de acabamento Iluminação: LED</p>									
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS	SIM	SIM	1.0	56.533,00	56.533,00	17/04/2024 19:19:07			
	<p><b>Marca:</b> PRÓPRIO <b>Fabricante:</b> PRÓPRIO <b>Modelo / Versão:</b> PRÓPRIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Painéis: 4 x 4 Dimensões externas (CxLxA): 4,60 X 4,80 X 2,60 metros Dimensões internas (CxLxA): 4,40 X 4,60 X 2,35 metros Faixa de temperatura: 0°C a 10°C Isolamento: painéis isotérmicos, espessura 100mm EPS (Poliestireno) revestidos com chapas de aço. Piso: 100mm EPS (Poliestireno), Lona e Asfalto frio inclusos na câmara + camada de aproximadamente 5cm de concreto ou cimento por conta do cliente. OBS: O piso sólido de concreto ou cimento isolado com placas de isopor (EPS) é muito mais duradouro do que o piso feito com painel isotérmico, o piso feito com painel que é o mesmo material utilizado nas paredes da câmara normalmente pode amassar em casos de impactos de produtos pesados, por esse motivo optamos por comercializar essa câmara fria modular com piso de concreto ou cimento, mas caso haja preferência por piso feito de painel isotérmico podemos fornecer também, podendo haver alguma divergência no valor final da câmara fria. Porta: giratória com abertura para o lado direito, injetada de poliuretano, 0,80 X 1,80 metros, 4 batentes e fechadura com Chave (garantindo maior segurança para os seus produtos).-Com acionamento interno da porta Unidade condensadora: ELGIN Capacidade: 5115 Kcal/h Fluido refrigerante: R22 Tensão: 220V Trifásico Evaporador: 4 moto ventilador, diâmetro 254 mm Vazão do evaporador: 3658 m³/h Degelo: elétrico Iluminação: LED Itens inclusos do produto: Cantoneiras externas tipo L (40x140) mm Cantoneiras internas tipo L (40x40) mm Perfil U (40x100x40) mm Poliestireno (EPS) / Lona plástica / Asfalto frio Adesivo selante poliuretano (PUR) Fixação com rebites Cano de PVC c/ joelhos de PVC para dreno Válvula solenoide Válvula de expansão termostática c/ orifício Filtro secador Visor de líquido Pressostato de alta e baixa pressão Vergalhão para fixação do evaporador Sifão de cobre para o evaporador Porcas forjadas tubulação de cobre para linha de líquido 5,0 metro tubulação de cobre para linha de sucção e 5,0 metros Quadro de comando Canaleta de acabamento Iluminação: LED</p>									
17.134.673/0001-37	ENGEPAR COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	56.533,00	56.533,00	16/04/2024 13:30:41			



<p><b>Marca:</b> ENG <b>Fabricante:</b> ENG <b>Modelo / Versão:</b> CFM-R</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Painéis: 4 x 4 Dimensões externas (CxLxA): 4,60 X 4,80 X 2,60 metros Dimensões internas (CxLxA): 4,40 X 4,60 X 2,35 metros Faixa de temperatura: 0°C a 10°C Isolamento: painéis isotérmicos, espessura 100mm EPS (Poliestireno) revestidos com chapas de aço. Piso: 100mm EPS (Poliestireno), Lona e Asfalto frio inclusos na câmara + camada de aproximadamente 5cm de concreto ou cimento por conta do cliente. OBS: O piso sólido de concreto ou cimento isolado com placas de isopor (EPS) é muito mais duradouro do que o piso feito com painel isotérmico, o piso feito com painel que é o mesmo material utilizado nas paredes da câmara normalmente pode amassar em casos de impactos de produtos pesados, por esse motivo optamos por comercializar essa câmara fria modular com piso de concreto ou cimento, mas caso haja preferência por piso feito de painel isotérmico podemos fornecer também, podendo haver alguma divergência no valor final da câmara fria. Porta: giratória com abertura para o lado direito, injetada de poliuretano, 0,80 X 1,80 metros, 4 batentes e fechadura com Chave (garantindo maior segurança para os seus produtos). -Com acionamento interno da porta Unidade condensadora: ELGIN Capacidade: 5115 Kcal/h Fluido refrigerante: R22 Tensão: 220V Trifásico Evaporador: 4 moto ventilador, diâmetro 254 mm Vazão do evaporador: 3658 m³/h Degelo: elétrico Iluminação: LED Itens inclusos do produto: Cantoneiras externas tipo L (40x140) mm Cantoneiras internas tipo L (40x40) mm Perfil U (40x100x40) mm Poliestireno (EPS) / Lona plástica / Asfalto frio Adesivo selante poliuretano (PUR) Fixação com rebites Cano de PVC c/ joelhos de PVC para dreno Válvula solenoide Válvula de expansão termostática c/ orifício Filtro secador Visor de líquido Pressostato de alta e baixa pressão Vergalhão para fixação do evaporador Sifão de cobre para o evaporador Porcas forjadas tubulação de cobre para linha de líquido 5,0 metros tubulação de cobre para linha de sucção e 5,0 metros Quadro de comando Caneleta de acabamento Iluminação: LED</p>
---

**LANCES**

(Lances com \* na frente foram excluídos pelo(a) pregoeiro(a))

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPE	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			18/04/2024 09:31:17
Lance registrado	Lance registrado	40.219.546/0001-52	49.145,0000	18/04/2024 09:38:42
Lance registrado	Lance registrado	20.375.092/0001-00	56.500,0000	18/04/2024 09:39:49
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			18/04/2024 09:46:16
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 05:30)			18/04/2024 09:46:16
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			18/04/2024 09:51:46
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			18/04/2024 09:51:46
Classificado	Participante(s) classificado(s)	97.545.946/0001-75	49.000,0000	-
		40.219.546/0001-52	49.145,0000	0,30%
		20.375.092/0001-00	56.500,0000	15,31%
		11.442.327/0001-30	56.533,0000	15,37%
Lance	Lance de etapa fechada registrado	20.375.092/0001-00	56.000,0000	18/04/2024 09:52:51
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			18/04/2024 09:56:47
Classificado	Participante(s) classificado(s)	17.134.673/0001-37	56.533,0000	15,37%
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			18/04/2024 10:01:47
Encerramento	Encerrada a fase de lances			18/04/2024



				<b>10:02:25</b>
Desclassificação	A licitante J 2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 97.545.946/0001-75, R\$ 49.000,00 foi desclassificada. Motivo: Não foi apresentada proposta readequada.			19/04/2024 16:52:41
Convocação	<b>Participante SAMPLA COMERCIO E SERVICOS inscrito no CNPJ/MF N° 40.219.546/0001-52, foi convocada.</b>			<b>19/04/2024 16:52:46</b>
Desclassificação	A licitante SAMPLA COMERCIO E SERVICOS inscrito no CNPJ/MF N° 40.219.546/0001-52, R\$ 49.145,00 foi desclassificada. Motivo: Não foi apresentado nenhuma proposta readequada.			22/04/2024 09:42:58
Convocação	<b>Participante S W DE LIMA CARDOSO inscrito no CNPJ/MF N° 20.375.092/0001-00, foi convocada.</b>			<b>22/04/2024 09:43:04</b>
Desclassificação	A licitante S W DE LIMA CARDOSO inscrito no CNPJ/MF N° 20.375.092/0001-00, R\$ 56.000,00 foi desclassificada. Motivo: Não foi apresentado nenhuma proposta readequada.			22/04/2024 14:23:21
Convocação	<b>Participante RENATA VON STEIN - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 11.442.327/0001-30, foi convocada.</b>			<b>22/04/2024 14:23:32</b>
Desclassificação	A licitante RENATA VON STEIN - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 11.442.327/0001-30, R\$ 56.533,00 foi desclassificada. Motivo: Não foi apresentado ou anexado nenhuma proposta readequada.			22/04/2024 16:54:34
Convocação	<b>Participante ENGEPAR COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 17.134.673/0001-37, foi convocada.</b>			<b>22/04/2024 16:54:41</b>
Desclassificação	A licitante ENGEPAR COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 17.134.673/0001-37, R\$ 56.533,00 foi desclassificada. Motivo: Não foi apresentado proposta readequada			23/04/2024 11:11:30
Desclassificação		20.375.092/0001-00	56.000,0000	23/04/2024 11:30:18
Proposta aceita	<b>Proposta aceita para a participante S W DE LIMA CARDOSO inscrito no CNPJ/MF N° 20.375.092/0001-00, no valor de R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais)</b>			<b>23/04/2024 15:46:27</b>
Habilitado	<b>Habilitada a participante S W DE LIMA CARDOSO inscrito no CNPJ/MF N° 20.375.092/0001-00</b>			<b>24/04/2024 09:55:27</b>
Declarado vencedor	<b>Declarado vencedor a participante S W DE LIMA CARDOSO inscrito no CNPJ/MF N° 20.375.092/0001-00, no valor de R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais)</b>			<b>24/04/2024 09:57:22</b>
Adjudicado	Adjudicado a participante S W DE LIMA CARDOSO inscrito no CNPJ/MF N° 20.375.092/0001-00 no valor de R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais)	20.375.092/0001-00	56.000,0000	24/04/2024 10:52:30
Homologado	Homologado a participante S W DE LIMA CARDOSO inscrito no CNPJ/MF N° 20.375.092/0001-00 no valor de R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais)	20.375.092/0001-00	56.000,0000	24/04/2024 10:52:54

**DO(S) LICITANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)**

Evento	Observação	Data/Hora
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante S W DE LIMA CARDOSO inscrito no CNPJ/MF N° 20.375.092/0001-00	24/04/2024 09:57:22

**DEMAIS MENSAGENS - CHAT**

	Data	Mensagem
Pregoeiro(a)	18/04/2024 09:30:06	PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente ao Pregão Eletrônico nº. 004/2024/SME-PE. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará

		aberto para lances.
Sistema	18/04/2024 09:31:17	O item 1 - Câmara Frigorífica/Fria Modular Para Congelados 4,60 X 4,90 Metros foi iniciada.
Sistema	18/04/2024 09:31:17	O item 2 - Câmara Frigorífica/Fria Modular Para Resfriados 4,60 X 4,80 Metros foi iniciada.
Sistema	18/04/2024 10:00:52	O item 1 - Câmara Frigorífica/Fria Modular Para Congelados 4,60 X 4,90 Metros foi finalizada.
Sistema	18/04/2024 10:02:27	O item 2 - Câmara Frigorífica/Fria Modular Para Resfriados 4,60 X 4,80 Metros foi finalizada.
Pregoeiro(a)	19/04/2024 16:57:29	Boa tarde prezados, desculpem o atraso para retomarmos a sessão.
Pregoeiro(a)	22/04/2024 09:43:45	Bom dia prezados licitantes, daremos continuidade ao certame.
Pregoeiro(a)	22/04/2024 14:18:25	Boa tarde licitantes, desculpem o atraso, mas enfrentamos instabilidade na plataforma.
Fornecedor	23/04/2024 10:35:57	Bom dia, Infelizmente devido a instabilidade no sistema, nossa empresa esteve impossibilitada de visualizar a convocação da adequada, e assim não conseguimos anexar em tempo hábil por conta da instabilidade do sistema/plataforma.
Pregoeiro(a)	23/04/2024 11:09:27	Bom dia prezados licitantes, desculpem o atraso na retomada da sessão
Pregoeiro(a)	23/04/2024 11:11:05	Diante do relato do licitante "S W de Lima" e da instabilidade da plataforma reabriremos o prazo para apresentação da proposta readequada.
Pregoeiro(a)	23/04/2024 15:40:55	Boa tarde licitantes, retomaremos com o certame.
Pregoeiro(a)	24/04/2024 09:47:30	Bom dia prezados licitantes, retomaremos o certame
Pregoeiro(a)	24/04/2024 10:27:34	Considerando a falta de manifestação imediata e motivada do(s) demais representante(s) devidamente credenciado(s), registramos a preclusão temporal do direito de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos na sede desta entidade.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal nos termos da legislação vigente. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

*Francisco Carlos Epaminondas Silva*  
**FRANCISCO CARLOS EPAMINONDAS SILVA**  
EQUIPE DE APOIO

*Arnobio de Azevedo Pereira*  
**ARNOBIO DE AZEVEDO PEREIRA**  
PREGOEIRO(A)

